

高麗の郷における漏水事案について

- 平成 28 年 1 月 28 日。総合福祉センター東部の受水槽付近にて漏水事案が発生した。業者による調査の結果、受水槽より建物へ延びる給水管のフランジ（継ぎ目）部のゴムパッキンより漏水が起きていることが判明し、平成 28 年 2 月 6 日に給水管の交換修繕を行った。
- 全体の工事は平成 28 年 2 月 12 日に完了した。漏水の発生自体は以前より発生していたと思われるため、早期発見ができるよう、設備担当へ毎朝毎晩の水道メーターのチェックを行い、月次の報告として出していただくよう依頼をした。

●修繕前



●修繕後



●現在

