

今年度の工事内容について

資料7

	期 日	業務名等	依頼業者	状 況	対応等	支出区分	金額(予算)	費用負担区分
令和元年度	R1.7.20～ 9.27	トイレ改修工事	埼京建設株式会社	1F:浴室入口トイレ男1・女2、外トイレ男1・女1の5か所	温水洗浄暖房便座交換工事	工事請負費	551,000	市
	R1.10～予定	発電機バッテリー交換工事	未定	発電機バッテリーは、前回の交換は、2008年であり、推奨交換時期の8年を経過しているため、保守業者から要交換の指摘がある。	蓄電池バッテリーの交換	工事請負費	616,000	市
	R1.10～予定	直流電装置蓄電池交換工事	未定	直流電源装置バッテリーは、前回の交換は、2004年であり、推奨交換時期の8年を大幅に経過しているため、保守業者から要交換の指摘がある。	蓄電池54個の交換	工事請負費	3,256,000	市
						合 計	4,423,000	