

昨年度の工事内容について

資料 4

	期 日	業務名等	依頼業者	状 況	対応等	支出区分	請負代金額(円)	費用負担区分
令和2年度	R2.6.10～ R3.3.10	総合福祉センター空調機改修工事	(株)奥富設備	平成8年度の建設以来、一度も更新していないため、老朽化により冷暖房能力が低下している。(H30年度に一部系統更新)	空調機の更新	工事請負費	131,230,000	市
	R2.11.26～ R3.3.8	排煙窓装置交換工事	司産業株式会社	電動式の排煙窓装置及びガスダンパーが故障し開閉不良を起こしている。	電動駆動装置及びガスダンパーの交換	工事請負費	1,881,000	市
						合 計	133,111,000	

※総合福祉センター空調機改修工事は財政課に執行委任