

【原水】 令和7年度 PFOS及びPFOA 水質検査結果

項目	目標値(暫定)	北平沢第1,2号水源、 栗坪水源	高麗本郷水源	高萩第1～3号水源
採水年月日		2025/7/8	2025/7/8	2025/7/8
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000050mg/l以下	0.000002 mg/l未満	0.000002 mg/l未満	0.000002 mg/l未満
判 定		上記の水質項目は水質基準に適合		