

## 通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	平成30年2月13日 ~ 2月14日					
天 候	前々日	曇一時雨	前日	晴	当日	晴

時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
項 目								
	流入下水量 m <sup>3</sup> /h	339	407	403	479	379	348	※ 9,292
水 温 ℃	流入下水	15.8	-	-	-	-	-	-
	放流水	16.5	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.1	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0
	放流水	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.5	6.7
BOD mg/l	流入下水	206.0	288.4	221.5	159.7	113.3	108.2	182.9
	放流水	15.2	10.3	12.8	14.8	14.6	13.0	13.5
SS mg/l	流入下水	200.0	128.0	200.0	154.0	62.0	50.0	132.3
	放流水	7.6	6.6	8.0	10.0	8.2	7.0	7.9
COD mg/l	流入下水	113.4	98.4	95.1	81.7	61.7	53.4	84.0
	放流水	14.0	13.0	12.2	14.0	12.4	11.4	12.8
窒素含有量 mg/l	流入下水	36.3	37.5	27.2	22.5	18.6	21.2	27.2
	放流水	11.5	11.1	12.6	13.1	12.6	12.6	12.3
燐含有量 mg/l	流入下水	5.2	8.6	5.2	3.7	2.8	3.2	4.8
	放流水	2.2	1.8	2.0	2.9	3.4	1.9	2.4
備 考								

※ 24時間の合計下水量