

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和元年8月13日 ～ 令和元年8月14日					
天 候	前々日	曇一時雨	前日	晴	当日	晴

項 目		時 刻						
		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
流入下水量 m ³ /h		361	463	406	484	437	489	※ 10,106
水 温 ℃	流入下水	26.1	-	-	-	-	-	-
	放流水	26.8	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.2	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.0
	放流水	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
BOD mg/l	流入下水	120.2	250.5	420.8	160.3	95.2	90.2	189.5
	放流水	1.2	1.8	2.0	2.4	3.2	2.8	2.2
SS mg/l	流入下水	176.0	162.0	993.2	242.0	60.0	84.0	286.2
	放流水	1.0	1.6	0.8	0.8	1.2	0.4	1.0
COD mg/l	流入下水	132.0	136.0	200.0	112.0	68.0	60.0	118.0
	放流水	8.2	8.0	8.0	8.0	8.6	8.4	8.2
窒素含有量 mg/l	流入下水	28.6	30.8	35.0	23.1	18.5	19.0	25.8
	放流水	10.2	10.6	11.2	12.0	11.1	10.7	11.0
燐含有量 mg/l	流入下水	3.9	9.4	4.0	3.1	2.5	2.6	4.2
	放流水	0.6	0.5	0.6	1.2	1.9	1.3	1.0
備 考								

※ 24時間の合計下水量