

## 通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和元年11月12日 ～ 令和元年11月13日					
天 候	前々日	晴	前日	曇一時雨	当日	晴

時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
項 目		579	569	467	575	489	332	※ 11,540
水 温 ℃	流 入 下 水	21.1	-	-	-	-	-	-
	放 流 水	21.6	-	-	-	-	-	-
p H	流 入 下 水	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1
	放 流 水	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
BOD mg/l	流 入 下 水	130.7	185.9	120.6	140.7	70.4	70.4	119.8
	放 流 水	2.6	2.2	2.4	3.0	3.2	2.6	2.7
SS mg/l	流 入 下 水	184.0	102.0	120.0	104.0	42.0	56.0	101.3
	放 流 水	3.2	2.4	2.4	2.6	2.4	1.6	2.4
COD mg/l	流 入 下 水	140.0	98.0	82.0	84.0	51.7	55.0	85.1
	放 流 水	8.6	7.8	8.2	8.6	9.0	8.8	8.5
窒素含有量 mg/l	流 入 下 水	31.3	24.0	22.7	21.9	16.4	23.9	23.4
	放 流 水	10.8	10.1	11.6	11.4	11.3	10.8	11.0
燐含有量 mg/l	流 入 下 水	4.0	6.2	3.2	2.4	1.8	2.4	3.3
	放 流 水	1.3	0.8	2.5	1.9	2.2	1.8	1.7
備 考								

※ 24時間の合計下水量