

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和2年5月19日 ～ 令和2年5月20日					
天 候	前々日	晴	前日	曇のち雨	当日	雨

項 目 \ 時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
		流入下水量 m ³ /h		1,026	635	588	739	702
水 温 ℃	流入下水	20.8	-	-	-	-	-	-
	放 流 水	22.0	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
	放 流 水	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
BOD mg/l	流入下水	165.2	110.1	135.1	120.1	30.0	45.0	100.9
	放 流 水	4.6	6.4	5.0	4.0	3.8	3.0	4.5
SS mg/l	流入下水	138.0	112.0	124.0	124.0	54.0	18.0	95.0
	放 流 水	4.2	3.8	3.6	3.8	3.8	3.2	3.7
COD mg/l	流入下水	104.4	86.1	100.4	88.9	42.2	28.1	75.0
	放 流 水	9.4	9.0	8.6	8.4	8.4	7.6	8.6
窒素含有量 mg/l	流入下水	22.1	20.1	20.9	18.1	12.9	13.0	17.9
	放 流 水	10.7	10.8	10.2	10.5	10.7	9.1	10.3
燐含有量 mg/l	流入下水	5.4	4.7	3.1	2.4	1.4	1.2	3.0
	放 流 水	1.2	1.2	1.4	2.5	2.0	1.2	1.6
備 考								

※ 24時間の合計下水量