

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和2年8月11日 ~ 8月12日					
天 候	前々日	曇	前日	晴	当日	晴

項 目 \ 時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
		流入下水量 m ³ /h		604	675	562	646	543
水 温 ℃	流入下水	25.5	-	-	-	-	-	-
	放流水	25.8	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.3	7.0	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2
	放流水	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
BOD mg/l	流入下水	125.1	185.2	95.1	130.1	70.1	70.1	112.6
	放流水	4.4	3.2	3.8	6.2	5.8	4.2	4.6
SS mg/l	流入下水	196.0	114.0	82.0	162.0	36.0	80.0	111.7
	放流水	1.6	1.4	1.6	2.0	1.8	1.6	1.7
COD mg/l	流入下水	120.5	91.8	60.2	94.7	40.2	38.5	74.3
	放流水	8.4	8.0	8.2	8.4	9.0	8.2	8.4
窒素含有量 mg/l	流入下水	28.1	25.8	19.5	21.6	18.0	21.3	22.4
	放流水	9.9	9.6	11.2	11.7	9.6	9.6	10.3
磷含有量 mg/l	流入下水	3.8	6.0	2.3	2.6	2.0	2.3	3.2
	放流水	0.6	0.4	0.7	1.4	1.3	0.7	0.8
備 考								

※ 24時間の合計下水量