

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和2年11月10日 ~ 11月11日					
天 候	前々日	曇	前日	晴	当日	曇

項 目 \ 時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
		流入下水量 m ³ /h		440	505	488	496	382
水 温 ℃	流入下水	20.2	-	-	-	-	-	-
	放流水	21.3	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.4	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2
	放流水	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8
BOD mg/l	流入下水	175.2	130.1	175.2	150.2	80.1	80.1	131.8
	放流水	1.2	2.2	1.0	2.0	2.4	2.4	1.9
SS mg/l	流入下水	214.0	108.0	146.0	162.0	34.0	46.0	118.3
	放流水	1.0	1.4	1.2	1.4	1.4	1.6	1.3
COD mg/l	流入下水	148.6	112.4	94.4	104.4	66.3	58.6	97.4
	放流水	8.8	8.4	8.4	8.8	8.6	9.0	8.7
窒素含有量 mg/l	流入下水	32.5	21.1	23.0	24.2	17.7	21.1	23.3
	放流水	9.5	10.7	10.7	10.7	12.0	11.9	10.9
磷含有量 mg/l	流入下水	4.5	3.8	3.5	3.3	2.2	2.3	3.3
	放流水	1.2	0.8	0.9	1.0	1.9	2.5	1.4
備 考								

※ 24時間の合計下水量