

# 通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和4年11月9日      ~      11月10日					
天 候	前 々 日	晴	前 日	晴	当 日	晴

項 目 \ 時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
流入下水量    m <sup>3</sup> /h		548	438	375	599	441	225	※ 9,937
水 温	流入下水	21.0	-	-	-	-	-	-
	放 流 水	22.1	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.6	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4
	放 流 水	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
BOD mg/l	流入下水	200.4	190.4	130.3	155.3	115.2	200.4	165.3
	放 流 水	4.2	3.4	3.8	5.2	6.6	4.8	4.7
SS mg/l	流入下水	208.0	130.0	112.0	104.0	94.0	152.0	133.3
	放 流 水	6.0	3.4	2.0	2.6	4.2	1.6	3.3
COD mg/l	流入下水	143.6	119.6	91.7	91.7	83.7	115.7	107.7
	放 流 水	10.6	10.0	9.2	9.4	10.4	9.4	9.8
窒素含有量 mg/l	流入下水	40.1	27.8	23.8	21.5	22.1	35.0	28.4
	放 流 水	12.1	11.2	12.1	13.5	13.0	13.8	12.6
燐含有量 mg/l	流入下水	5.6	3.5	3.3	3.0	2.5	7.8	4.3
	放 流 水	0.3	0.3	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6
備 考								

※ 24時間の合計下水量