

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和5年2月7日 ~ 2月8日					
天 候	前 々 日	晴	前 日	晴	当 日	晴

時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
項 目								
流入下水量 m ³ /h		457	385	377	553	391	193	※ 9,073
水 温 ℃	流入下水	16.0	-	-	-	-	-	-
	放 流 水	17.0	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.7	6.9	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
	放 流 水	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0
BOD mg/l	流入下水	205.4	435.9	160.3	250.5	145.3	300.6	249.7
	放 流 水	14.2	6.2	9.2	11.6	8.4	11.0	10.1
S S mg/l	流入下水	222.0	468.3	128.0	296.0	108.0	337.0	259.9
	放 流 水	5.0	3.6	4.0	4.4	4.4	3.4	4.1
COD mg/l	流入下水	151.8	227.8	155.8	163.8	77.9	131.9	151.5
	放 流 水	12.6	11.8	11.8	12.6	12.8	12.0	12.3
窒素含有量 mg/l	流入下水	36.8	48.0	27.1	30.9	21.5	39.9	34.0
	放 流 水	11.1	10.3	11.4	12.0	12.9	12.4	11.7
磷含有量 mg/l	流入下水	5.2	10.3	3.4	3.6	2.6	9.0	5.7
	放 流 水	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4
備 考								

※ 24時間の合計下水量