

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和6年11月12日 ~ 11月13日					
天 候	前 々 日	曇のち晴	前 日	曇のち晴	当 日	晴

項 目 \ 時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
流入下水量 m ³ /h		521	571	420	568	483	272	※ 10,958
水 温 ℃	流入下水	22.0	-	-	-	-	-	-
	放流水	22.9	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	6.8	7.1
	放流水	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
BOD mg/l	流入下水	190.6	220.7	120.4	95.3	100.3	290.9	169.7
	放流水	2.2	3.0	3.4	4.6	4.6	2.8	3.4
S S mg/l	流入下水	190.0	202.0	118.0	100.0	74.0	144.0	138.0
	放流水	1.0	0.8	0.8	1.2	1.0	2.0	1.1
COD mg/l	流入下水	152.5	148.4	92.3	84.3	66.2	112.3	109.3
	放流水	8.2	8.0	8.4	8.4	9.0	8.8	8.5
窒素含有量 mg/l	流入下水	32.3	37.2	23.6	18.3	19.7	36.6	28.0
	放流水	10.8	10.7	11.9	12.3	12.3	12.0	11.7
磷含有量 mg/l	流入下水	5.7	8.7	3.0	2.2	2.9	9.6	5.4
	放流水	0.8	0.9	1.5	1.5	0.8	0.5	1.0
備 考								

※ 24時間の合計下水量