

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和7年8月26日 ～ 8月27日					
天 候	前 ヲ 日	晴	前 日	晴	当 日	晴一時雨

時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
項 目								
流入下水量 m ³ ／h		383	372	349	526	348	226	※ 9,219
水 温	流 入 下 水	28.0	－	－	－	－	－	－
	放 流 水	28.8	－	－	－	－	－	－
p H	流 入 下 水	7.3	6.8	6.8	7.0	7.1	7.3	7.0
	放 流 水	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1
B O D	流 入 下 水	165.0	285.0	280.0	235.0	150.0	150.0	210.8
	放 流 水	7.2	6.8	7.8	6.2	8.8	10.0	7.8
S S	流 入 下 水	180.0	376.9	315.0	328.6	130.3	78.0	234.8
	放 流 水	1.4	0.6	1.2	2.8	3.0	2.6	1.9
C O D	流 入 下 水	225.3	233.4	189.1	189.1	108.6	88.5	172.4
	放 流 水	9.7	9.3	9.3	10.9	11.1	14.5	10.8
窒素含有量	流 入 下 水	31.5	59.5	42.1	58.5	33.2	29.2	42.3
	放 流 水	15.4	15.3	18.9	17.9	18.4	18.4	17.4
磷含有量	流 入 下 水	6.5	10.9	9.6	8.0	6.1	6.7	8.0
	放 流 水	0.6	0.8	0.8	1.6	2.8	2.7	1.5
備 考								

※ 24時間の合計下水量