

精 密 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 日 時	令和8年1月8日 9:00			気 温	9.5 °C	
天 候	前 々 日	晴	前 日	晴	当 日	
処 理 水 量	9,850 m ³ /日					
試料名	項 目	単 位	放 流 基 準	流 入 下 水	放 流 水	備 考
水 温		°C	—	16.0	15.5	
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.1以下	-	-	
シアン化合物		mg/l	1以下	-	-	
有機燐化合物		mg/l	1以下	-	-	
鉛及びその化合物		mg/l	0.1以下	< 0.01	< 0.01	
六価クロム化合物		mg/l	0.5以下	-	-	
砒素及びその化合物		mg/l	0.1以下	-	-	
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物		mg/l	0.005以下	-	-	
アルキル水銀化合物		mg/l	検出されないこと	-	-	
ポリ塩化ビフェニル		mg/l	0.003以下	-	-	
トリクロロエチレン		mg/l	0.3以下	-	-	
テトラクロロエチレン		mg/l	0.1以下	-	-	
ジクロロメタン		mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	
四塩化炭素		mg/l	0.02以下	-	-	
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.04以下	-	-	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	1以下	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.4以下	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	3以下	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.06以下	-	-	
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.02以下	-	-	
チウラム		mg/l	0.06以下	-	-	
シマジン		mg/l	0.03以下	-	-	
チオベンカルブ		mg/l	0.2以下	-	-	
ベンゼン		mg/l	0.1以下	-	-	
セレン及びその化合物		mg/l	0.1以下	-	-	
1,4-ジオキサン		mg/l	0.5以下	-	-	
フェノール類		mg/l	5以下	-	-	
銅及びその化合物		mg/l	3以下	-	-	
亜鉛及びその化合物		mg/l	2以下	0.06	0.05	
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	10以下	-	-	
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	10以下	-	-	
クロム及びその化合物		mg/l	2以下	-	-	
ふっ素及びその化合物		mg/l	8以下	-	-	
ほう素及びその化合物		mg/l	10以下	< 0.10	< 0.10	

【凡例】 「<0.1」は、測定値が定量下限値(0.1)未満であることを示す。