

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和8年5月19日 ～ 5月20日					
天 候	前 ヲ 日	晴	前 日	晴	当 日	晴のち曇

時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
項 目								
流入下水量 m ³ ／h		430	453	425	528	310	313	※ 9,725
水 温 ℃	流 入 下 水	23.3	－	－	－	－	－	－
	放 流 水	24.0	－	－	－	－	－	－
p H	流 入 下 水	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	6.8	7.2
	放 流 水	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7
B O D mg／l	流 入 下 水	175.7	185.7	180.7	185.7	150.6	426.7	217.5
	放 流 水	3.8	3.8	4.0	5.0	4.4	4.0	4.2
S S mg／l	流 入 下 水	148.0	146.0	148.0	152.0	96.0	864.0	259.0
	放 流 水	0.8	0.6	1.2	1.8	1.2	1.4	1.2
C O D mg／l	流 入 下 水	124.0	116.0	116.0	104.0	72.0	240.0	128.7
	放 流 水	8.4	7.4	8.0	8.6	8.6	8.4	8.2
窒素含有量 mg／l	流 入 下 水	32.6	31.1	34.0	21.4	21.8	60.1	33.5
	放 流 水	10.8	11.2	12.4	13.2	13.8	12.8	12.4
磷含有量 mg／l	流 入 下 水	5.4	5.4	5.7	3.6	3.8	11.5	5.9
	放 流 水	0.2	0.4	0.7	1.0	1.0	0.8	0.7
備 考								

※ 24時間の合計下水量