

通 日 試 験 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 年 月 日	令和3年8月10日 ～ 8月11日					
天 候	前 々 日	雨	前 日	曇のち晴	当 日	晴

時 刻		9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	平 均
項 目								
流入下水量 m ³ /h		568	625	443	551	483	385	※ 12,646
水 温	流入下水	26.1	-	-	-	-	-	-
	放 流 水	26.1	-	-	-	-	-	-
p H	流入下水	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.5	7.3
	放 流 水	6.9	6.9	6.8	7.1	7.2	7.2	7.0
BOD mg/l	流入下水	165.8	105.5	115.6	150.8	85.4	45.2	111.4
	放 流 水	4.8	4.0	7.0	8.4	6.6	4.2	5.9
SS mg/l	流入下水	174.0	90.0	94.0	96.0	52.0	32.0	89.7
	放 流 水	3.2	3.4	1.2	2.6	2.6	1.6	2.4
COD mg/l	流入下水	117.9	87.1	72.6	90.0	56.9	36.6	76.8
	放 流 水	7.5	8.3	8.1	9.1	8.9	8.3	8.4
窒素含有量 mg/l	流入下水	26.1	19.9	20.0	22.4	17.7	19.1	20.9
	放 流 水	10.2	8.9	10.1	10.2	9.6	9.5	9.7
燐含有量 mg/l	流入下水	5.4	3.8	2.3	2.5	2.1	2.1	3.0
	放 流 水	0.8	0.7	1.8	2.8	2.0	1.0	1.5
備 考								

※ 24時間の合計下水量