

## 精密試験（２）成績書

処理場名	日高市浄化センター					
採水日時	平成28年1月6日 9:10			気温	9.4 °C	
天候	前々日	晴	前日	晴	当日 晴	
処理水量	8,203 m <sup>3</sup> /日					
試料名	項目	単位	放流基準	流入下水	放流水	備考
水	温	℃	—	17.8	18.0	
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.1以下	-	-	
シアン化合物		mg/l	1以下	-	-	
有機燐化合物		mg/l	1以下	-	-	
鉛及びその化合物		mg/l	0.1以下	< 0.01	< 0.01	
六価クロム化合物		mg/l	0.5以下	-	-	
砒素及びその化合物		mg/l	0.1以下	-	-	
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物		mg/l	0.005以下	-	-	
アルキル水銀化合物		mg/l	検出されないこと	-	-	
ポリ塩化ビフェニル		mg/l	0.003以下	-	-	
トリクロロエチレン		mg/l	0.3以下	-	-	
テトラクロロエチレン		mg/l	0.1以下	-	-	
ジクロロメタン		mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	
四塩化炭素		mg/l	0.02以下	-	-	
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.04以下	-	-	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	1以下	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.4以下	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	3以下	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.06以下	-	-	
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.02以下	-	-	
チウラム		mg/l	0.06以下	-	-	
シマジン		mg/l	0.03以下	-	-	
チオベンカルブ		mg/l	0.2以下	-	-	
ベンゼン		mg/l	0.1以下	-	-	
セレン及びその化合物		mg/l	0.1以下	-	-	
1,4-ジオキサン		mg/l	0.5以下	-	-	
フェノール類		mg/l	5以下	-	-	
銅及びその化合物		mg/l	3以下	-	-	
亜鉛及びその化合物		mg/l	2以下	0.09	0.04	
鉄及びその化合物（溶解性）		mg/l	10以下	-	-	
マンガン及びその化合物（溶解性）		mg/l	10以下	-	-	
クロム及びその化合物		mg/l	2以下	-	-	
ふっ素及びその化合物		mg/l	8以下	-	-	
ほう素及びその化合物		mg/l	10以下	0.25	0.21	