

## 精 密 試 験 ( 2 ) 成 績 書

処 理 場 名	日高市浄化センター					
採 水 日 時	平成28年10月6日 10:10				気 温	28.8 °C
天 候	前 々 日	晴	前 日	曇	当 日	晴
処 理 水 量	10,214 m <sup>3</sup> /日					
試料名	項 目	単 位	放 流 基 準	流 入 下 水	放 流 水	備 考
	水 温	°C	—	24.0	25.0	
	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	< 0.01	< 0.01	
	シアン化合物	mg/l	1以下	< 0.1	< 0.1	
	有機燐化合物	mg/l	1以下	< 0.1	< 0.1	
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	< 0.01	< 0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	< 0.05	< 0.05	
	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	< 0.01	< 0.01	
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/l	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	
	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	< 0.0005	< 0.0005	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	< 0.001	< 0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	< 0.001	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	< 0.001	< 0.001	
	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	
	四塩化炭素	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	< 0.02	< 0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	< 0.04	< 0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	< 0.001	< 0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	< 0.006	< 0.006	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	
	チウラム	mg/l	0.06以下	< 0.006	< 0.006	
	シマジン	mg/l	0.03以下	< 0.003	< 0.003	
	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	
	ベンゼン	mg/l	0.1以下	< 0.01	< 0.01	
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	< 0.01	< 0.01	
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	< 0.05	< 0.05	
	フェノール類	mg/l	5以下	< 0.1	< 0.1	
	銅及びその化合物	mg/l	3以下	< 0.1	< 0.1	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	2以下	0.07	0.03	
	鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	10以下	< 1.0	< 1.0	
	マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	10以下	< 0.5	< 0.5	
	クロム及びその化合物	mg/l	2以下	< 0.1	< 0.1	
	ふっ素及びその化合物	mg/l	8以下	< 0.5	< 0.5	
	ほう素及びその化合物	mg/l	10以下	0.14	0.10	