

# 情報提供資料

令和6年2月9日(金)

## 日高市

福祉子ども部 生活福祉課 地域福祉担当

TEL042-989-2111 内線 1901

課長 堀口喜由

担当者職・氏名 主幹・栗山秀晶

## 日高市総合福祉センター「高麗の郷」の男子大浴場および 高温槽はレジオネラ属菌の検出に伴い使用を休止しています

日高市総合福祉センター「高麗の郷」の定期水質検査で、浴室内の男子大浴場および高温槽からレジオネラ属菌がそれぞれ10CFU/100ml(基準値10CFU/100ml未満)検出されました。このことを受け、「不検出」の浴槽も含めて直ちに浴室の使用を休止させていただきました。

### 記

検査日	1月25日(木)
検査結果報告日	2月6日(火) ※報告書收受日 2月7日(水)
検査結果	男子大浴場：レジオネラ属菌100ml中に10CFU検出 高温槽：レジオネラ属菌100ml中に10CFU検出 その他浴槽：不検出
基準	埼玉県公衆浴場法施行細則で定める基準値 レジオネラ属菌100ml中に10CFU未満
対応	高濃度塩素消毒を行い、再検査を2月8日(木)に実施しました。結果が出るまで2週間程度を要する見込みです。
その他	日高市総合福祉センター「高麗の郷」には、男子大浴場、高温槽以外に男子露天風呂、女子大浴場、女子露天風呂の浴槽があります。